

**TF - TERMINAL DE COBRE PARA CONDUTORES FLEXÍVEIS (UM FURO / BARRIL CURTO)**

TF-10-6

**Descrição**

**Finalidade:** Terminação de condutores [CS-COPPERSTEEL®](#) ou cobre.

**Características:** Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Sapata com diversas opções de furação e ótimo contato elétrico. Barril com formato expandido para fácil introdução dos condutores flexíveis.

**Aplicações:** Painéis elétricos, ligações de chaves disjuntoras, motores, máquinas, barramentos, quadros de distribuição elétrica, entre outras.

**Material:** Cobre eletrolítico.

**Acabamento:** Estanhado.


**Normas:** ABNT NBR-5370 / ABNT NBR-5410

**Observações:**

\* Parafuso da linha comercial - desconsidere para furações alternativas.

\*\* Para condutores compactos utilize matriz índice IU-31/H-31.

\*\*\* Conforme Norma NBR-5410: Temperatura do condutor 90°C - Método de referência de instalação "G".



**Características**

<b>Condutores - Área (mm<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Dimensões (mm)</b>	
Diâmetro do Furo (mm)	6,5
Parafuso*	
Pol.	1/4
Métrico	M6
L	8,5
A	22,5
CB	7,5
AF	5,0
D	11,0
E	1,5
<b>Corrente *** (A)</b>	101
<b>Ferramenta de Aplicação</b>	
Alicate Mecânico	

Modelo	AT-60/68
Matriz (AT-60)	IW-8
Alicate Hidráulico (AY/CY/AHM/AHB)	
Matriz Circunf.	IU-8
Matriz Hexagonal	H-8
<b>Embalagem</b>	
Qtd / Emb	100
Peso Unit. (g)	2,10